

TEST CERTIFICATE



No : C.14-0427-R.01
Katılımcı : APK MÜHENDİSLİK ELK.İNŞ.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ
İmalatçı : APK MÜHENDİSLİK ELK.İNŞ.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ
Ürün Tanımı : ALÇAK GERİLİM ANAHTARLAMA ve KONTROL DÜZENİ – 630 A GİRİŞ ŞALTERLİ
Teknik Veri : 600 A – 400 V – 25 kA/1sn.
Test Standardı : TS EN 61439-1:2013, TS EN 61439-2:2013
Konu : Tasarım Doğrulama
Uygulanan Test(ler) : Yalıtım malzemelerin anormal ısıya ve dahili elektrik etkilerden kaynaklanan yangına dayanıklılığının doğrulanması, Yalıtım aralıkları ve yüzeysel kaçak yolu uzunlukları , Dielektrik özellikler , Elektrik çarpmasına karşı koruma ve koruma devrelerinin bütünlüğü , Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin birleştirilmesi , Dahili elektriksel devreler ve bağlantılar , Harici iletkenler için bağlantı uçları , Sıcaklık artışın doğrulanması , Kısa devre dayanım dayanıklılığı (36 kA lcc),(25 kA Ana bara),(25 kA Tali bara),(15 kA Nötr barası),(15 kA Toprak barası)
Test Rapor Numarası : LVT.D.14-0427-R.01
Sertifika Tarihi : 21.10.2014

Deney Sorumlusu

Caht GÖKSEL

Laboratuvar Müdürü

Ata Gürül ARSLANLI



www.lvt.com.tr